

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

## A. ΕΙΔΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Τα προμηθευόμενα απόλυτα φίλτρα αντιστοιχούν στα κάτωθι είδη:

### 1. ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

α) **Απόλυτα** φίλτρα κλιματισμού ' χειρουργείου, **HEPA** Κλάσης **H14** και απόδοσης >99,995%. Διαστάσεων **610X610X292mm** με πλαίσιο από **mdf**

ΤΕΜΑΧΙΑ (4) τέσσερα

β) **Απόλυτα** φίλτρα κλιματισμού Σταθερού τύπου Σακόφιλτρου (COMPACT), Κλάσης **H12** και απόδοσης > 99,5%. Διαστάσεων **592X592X292mm**.

ΤΕΜΑΧΙΑ (2) Δύο

## B. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Τα προαναφερόμενα απόλυτα φίλτρα θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι επί ποινή αποκλεισμού:

α) Να έχουν **ημερομηνία κατασκευής μεταγενέστερη της 1/6/2025**, το οποίο θα αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα - σήμανση.

β) **Δεν επιτρέπεται** απόκλιση από τις δοσμένες διαστάσεις και τους τύπους. Η προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο όπου **θα είναι σημειωμένα** τα προτεινόμενα φίλτρα της προμήθειας.

γ) Πρέπει να φέρουν τις απαραίτητες **πιστοποιήσεις**:

- Πιστοποίηση κατά EN 1822 ή / και EN ISO 29463 με ατομικό πιστοποιητικό ελέγχου (Scan Test Report), όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του, όπως παροχή αέρα, πτώση πίεσης, απόδοση, καθώς επίσης και ημερομηνία δοκιμής.

δ) Το εργοστάσιο κατασκευής πρέπει να διαθέτει:

- Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001

## Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

α) Η προσφορά θα γίνει επί ποινή αποκλεισμού **για το σύνολο των φίλτρων και όχι τμηματικά**, β) Στη τιμή **περιλαμβάνονται τα μεταφορικά** προς το νοσοκομείο και η παράδοση τους στη Τεχνική Υπηρεσία.

γ) Κατά την παραλαβή των φίλτρων και πριν την εγκατάστασή τους, η επιτροπή παραλαβής δύναται να προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο των φίλτρων, έλεγχο των πιστοποιητικών τους και κατόπιν να δοθεί η έγκριση προς τιμολόγηση.

Δ) ) Τα φίλτρα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέσα **σε 45 ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας**